

Innerväggar med stomme av pappreglar

Innehavare/Utfärdat för

Wood Tube Sweden AB

Industrigatan 1, 661 32 Säffle, Sverige

Produktbeskrivning

Innerväggar med stomme av pappreglar och stålskenor, med eller utan mineralullsisolering och beklädnad med ett eller två lag skivor av gips eller OSB på var sida. Max vägghöjd 4,0 m.

Avsedd användning

Innerväggar för byggnader. Användarkategori II för väggar med ett lag gipsskivor och användarkategori IV-b för väggar med två lag skivor på var sida om reglar enligt EAD 210005-00-0505.

Handelsnamn

101, 102, 103

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2, 4 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

| | |
|---|-------|
| Brandmotstånd, klass EI 30* respektive EI 60* | 5:231 |
| Ljudisolering, R_w 37** , 44** respektive 46 dB** | 7 |
| Säkerhet vid användning (mekanisk hållfasthet) | 8:1 |

*) Brandteknisk klass för respektive väggtyp framgår av Tillhörande handlingar.

**) Ljudisolering för respektive väggtyp framgår av Tillhörande handlingar.

Tillhörande handlingar

Wood Tube montageguide 230406

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Wood Tube Kontrollanvisning daterad 2023-05-05, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Wood Tube Sweden AB, Industrigatan 1, Säffle, Sverige

Typgodkännande C001225 | utgåva 2 | 2023-05-12


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1118791

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akkred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Märkning

Tillhörande handlingar skall för ses med följande märkning:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Innehavare | Wood Tube Sweden AB |
| Tillverkningsställe | Wood Tube Sweden AB, Säffle, Sverige |
| Produktens typbeteckning | 101, 102, 103 |
| Typgodkännandets nummer | C001225 |
| Brandmotstånd | Klass EI 30 respektive EI 60 |
| Ljudisolering | 37, 44 respektive 46 dB |
| Mekanisk hållfasthet | Användarkategori II respektive IV-b enligt EAD 210005-00-0505 |
| Boverkets inregistrerade varumärke |  |
| RISE ackrediteringsnummer | 1002 |
| Certifieringsorgan och Kontrollorgan | RISE |

Bedömningsunderlag

Rapport nr 2P01825, 2P01707 och O100402-1114230 från RISE.
Rapport nr 150000-16A och 150000-16B från RISE Fire Research, Norge.

Kommentarer

Gipsskivor och mineralullsisolering förutsätts uppfylla kraven för klass A1 eller A2-s1,d0 enligt EN 13501-1. OSB-skiva enligt EN 300.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-07-01.

Giltighet

Giltigt till och med 2025-06-30.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric